



NOTAS:

Dimensiones indicadas en cm

Calidad del hormigón: $F_{ck}=250 \text{ Kg/cm}^2$ o superior
Calidad acero: ADM500 o ADN500 según norma UNIT843 o 398
Recubrimiento mínimo armaduras: 4cm

Suelo: Tensión admisible de fondo $\sigma_{adm}=1 \text{ Kg/cm}^2$
Coeficiente de compresibilidad de suelos $C_t= 4.5$

Para disyuntor tipo SIEMENS 3AP1 FI4 72.5KV: $B=36.5$

	Fecha	Modificaciones	Aprobado	Fecha	Modificaciones	Aprobado	
GERENCIA SECTOR ESTUDIOS Y PROYECTOS							
FUNDACION SOPORTE DISYUNTOR TRIPOLAR PLAYA 60kv.							
PROYECTADO F.DAPUETO	DIBUJADO P.VIGNOLO	CONTROLADO	APROBADO	FECHA 11/2015	ESCALA	PLANO G-423	CAD