




VISTA INFERIOR



VISTA FRONTAL



PLACA MONTAJE



VISTA LATERAL

REFERENCIAS

MATERIALES		
REF	DESCRIPCION	CANT
1	ARMARIO METALICO DE ACERO 2mm DE ESPESOR, GRIS SEMI MATE RAL 7032, IP 65 (600x400x250)	1
2	PLACA MONTAJE METALICA (565x350)	1
3	PLETINA PARA AMARRE DE CABLES	2
4	BARRA DE TIERRA CON ORIFICIOS PARA TORNILLOS M6 c/4cm CON TORNILLOS Y TUERCAS. IDENTIFICACION EN COLOR VERDE Y AMARILLO CON MATERIAL TERMORETRACTIL	1
5	DISYUNTOR CAJA MOLDEADA, 4P 250A CON RELE ELECTRONICO, CONTACTOS AUXILARES SEÑAL FALLA E INVERSOR.	1
6	DISYUNTOR BIPOLAR 10 A + BLOQUE DIFERENCIAL 25 A, 30 mA CLASE AC	1
7	BORNES CONEXIÓN PARA ALIM. C.A.	4
8	BORNES CONEXIÓN CONTACTOS AUX.	6
9	TAPAS FINALES	3
10	PERFIL SOPORTE (RIEL DIN)	2
11	TOMA DE CORRIENTE TIPO 3 SCHUKO	2
CARTELERIA		
REF	DESCRIPCION	DIM
A	INTERRUPTOR DE MÁQUINA TRATAMIENTO DE ACEITE	200x50 mm
B	ADVERTENCIA DE RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA	MIN 50mm LADO



GERENCIA DE SECTOR
ESTUDIOS Y PROYECTOS
GERENCIA DIVISION PROYECTOS Y OBRAS

Palacio de la Luz Piso 6 Tel 155 int. 2058

TEMA
CIMTA - Estaciones con un transformador de SSAA

CONTIENE
Esquema Constructivo

N° PLANO
CIMTA1_01

ESCALA

FECHA	TECNICO	DIBUJANTE	LOCALIDAD N/C
VERSION ORIGINAL Ene. 2015			SUPERVISOR
VERSION ACTUAL			
ARCHIVO			

