







MATACANTOS



NOTAS:  
 ANCLAJES SEGÚN PLANO G-343  
 PUESTA A TIERRA SEGÚN PLANO G-381  
 CALIDAD DEL HORMIGON: C25 O SUPERIOR  
 ACERO SEGUN NORMA UNIT: 843/95, 968/95  
 SON DOS SOPORTES POR CADA SECCIONADOR  
 DIMENSIONES EN cm.

PLANILLA HIERROS



Rev.A	18/10/2017	Se modifica anclajes y puesta a tierra	C.Seoane						
	Fecha	Modificaciones	Aprobado		Fecha	Modificaciones		Aprobado	
 <b>GERENCIA SECTOR ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>									
<b>SOPORTE PARA SECCIONADOR 150KV</b>									
PROYECTADO	DIBUJADO	CONTROLADO	APROBADO	FECHA	ESCALA	PLANO			
V. Machin	P.Vignolo	V. Machin	C.Seoane	10/2017	S/E	G-323	CAD		