




AS C8-170
Tipo c  ramico
NORMA IEC 60273




DETALLE CEPOS
NORMA IEC 61914



BARRA Cu (50x5mm)
NORMA DIN 43671



PERFIL PNU 100



Los cepos deber  n verificarse de acuerdo con la Norma IEC 61914
Todos los perfiles son de Acero galvanizados.
* Altura aproximada a confirmar en obra.
** Fase de reserva. Cable aterrado en ambos extremos.

	Fecha	Modificaciones			Fecha	Modificaciones	Aprobado	
GERENCIA SECTOR ESTUDIOS Y PROYECTOS								
MONTAJE PARA CABLES 31.5kV APOYO MURO CORTAFUEGOS								
TRANSFORMADOR 150/66/31.5kV								
PROYECTADO	DIBUJADO	CONTROLADO	APROBADO	FECHA	ESCALA	PLANO	CAD	
	D.Nagy	H.Perdomo	H.Perdomo	10/2017	1/25-1/20	G-431		