



DETALLE	PLANILLA HIERROS
1	
2	
3	
4	

NOTAS:

Dimensiones indicadas en cm

Calidad del hormigón: Fck=250 Kg/cm2 o superior
Calidad acero: ADM500 o ADN500 según norma UNIT843 o 398
Recubrimiento mínimo armaduras: 3cm

Para equipo TBEA KONCAR VCU - 72.7: A=47cm

ANCLAJE SEGÚN PLANO G-343

A	18/10/2017	Se modifican anclajes	V. Machin						
Rev.	Fecha	Modificaciones	Aprobado	Fecha	Modificaciones	Aprobado			
 GERENCIA SECTOR ESTUDIOS Y PROYECTOS									
SOPORTE TRANSFORMADOR DE TENSION PLAYA 60KV									
PROYECTADO	DIBUJADO	CONTROLADO	APROBADO	FECHA	ESCALA	PLANO	CAD		
V. Machin	P.Vignolo	V. Machin	C. Seoane	10/2017	S/E	G-424			