



MACIZO DE FUNDACION

MATACANTOS



ANCLAJES TRANSFORMADOR DE CORRIENTE



A= SE AJUSTARAN DATOS
SEGUN EL EQUIPO

NOTAS:

ANCLAJES SEGÚN PLANO G-343

PUESTA A TIERRA SEGÚN PLANO G-381


CALIDAD DEL HORMIGON:
C25 O SUPERIOR

ACERO SEGUN NORMA UNIT:
843/95, 968/95


DIMENSIONES EN cm.

PLANILLA HIERROS


①




②




③



④



Rev.A	18/10/2017	Se modifica anclajes y puesta a tierra	C.Seoane						
	Fecha	Modificaciones	Aprobado	Fecha	Modificaciones	Aprobado			
 GERENCIA SECTOR ESTUDIOS Y PROYECTOS									
SOPORTE PARA TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 150KV									
PROYECTADO	DIBUJADO	CONTROLADO	APROBADO	FECHA	ESCALA	PLANO	CAD		
V. Machin	P.Vignolo	V. Machin	C.Seoane	02/2016	S/E	G-320			