



MATACANTOS







A= SE AJUSTARAN DATOS
SEGUN EL EQUIPO

NOTAS:

ANCLAJES SEGÚN PLANO G-343
PUESTA A TIERRA SEGÚN PLANO G-381
CALIDAD DEL HORMIGON: C25 O SUPERIOR
ACERO SEGUN NORMA UNIT: 843/95, 968/95
DIMENSIONES EN cm.

PLANILLA HIERROS



| | | | | | | | |
|-------|------------|----------------------------------------|----------|--|-------|----------------|----------|
| Rev.A | 18/10/2017 | Se modifica anclajes y puesta a tierra | C.Seoane | | | | |
| | Fecha | Modificaciones | Aprobado | | Fecha | Modificaciones | Aprobado |



GERENCIA SECTOR ESTUDIOS Y PROYECTOS

SOPORTE PARA AISLADOR SOPORTE 150KV

| | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|------------------|---------------|----------------|-----|
| PROYECTADO V. Machin | DIBUJADO P.Vignolo | CONTROLADO V. Machin | APROBADO C.Seoane | FECHA 10/2017 | ESCALA S/E | PLANO G-322 | CAD |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|------------------|---------------|----------------|-----|