

DETALLE PLANTA



DETALLE	PLANILLA HIERROS
1	
2	
3	
4	

NOTAS:

Dimensiones indicadas en cm

Calidad del hormigón: Fck=250 Kg/cm2 o superior
Calidad acero: ADM500 o ADN500 según norma UNIT843 o 398
Recubrimiento mínimo armaduras: 3cm

Son dos soportes por cada seccionador

Para equipo SECCIONADOR TAIKAI GW4-72.5(W): A=76cm

ANCLAJE SEGÚN PLANO G-343

Fecha	Modificaciones	Aprobado	Fecha	Modificaciones	Aprobado	

GERENCIA SECTOR ESTUDIOS Y PROYECTOS

SOPORTE SECCIONADOR
PLAYA 60KV

PROYECTADO	DIBUJADO	CONTROLADO	APROBADO	FECHA	ESCALA	PLANO	
F.Dapueto	P.Vignolo	F.Dapueto	C. Seoane	11/2015		G-426	CAD