



NOTAS

- 1) Se presenta los detalles del aterramiento del hilo de guardia dependiendo del tipo de pórtico utilizado en la playa de la SSEE
- 2) Todas las conexiones a la malla PAT enterradas deben ser realizadas por medio de soldadura exotérmica
- 3) Las bajadas a tierra se conectarán a la malla de tierra por medio de chicones previstos a través de una cámara de inspección, y se incluirán tres jabalinas al aterramiento de cada bajada para una mejor conducción de la corriente

GERENCIA DE SECTOR

ESTUDIOS Y PROYECTOS

GERENCIA DIVISION PROYECTOS Y OBRAS

TEMA

Palacio de la Luz Piso 6 Tel 155 int. 2058

CONTIENE

Detalle de bajada de hilos de guardia

FECHA

TECNICO

DIBUJANTE

LOCALIDAD

N/C

ESCALA

VERSION ORIGINAL

Ene. 2016

VERSION ACTUAL

SUPERVISOR

ARCHIVO