



| DETALLE | PLANILLA HIERROS |
|---------|------------------|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |

NOTAS:

Dimensiones indicadas en cm

Calidad del hormigón: $F_{ck}=250 \text{ Kg/cm}^2$ o superior
Calidad acero: ADM500 o ADN500 según norma UNIT843 o 398
Recubrimiento mínimo armaduras: 3cm

Para equipo SECCIONADOR PANTÓGRAFO TIPO
GW22A-72.5(W)/1250A : $A=30\text{cm}$

ANCLAJE SEGÚN PLANO G-343

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|----------------|----------------|-----|
| | | | | | | | |
| A | 18/10/2017 | Se modifican anclajes | V. Machin | | | | |
| Rev. | Fecha | Modificaciones | Aprobado | Fecha | Modificaciones | Aprobado | |
|  GERENCIA SECTOR ESTUDIOS Y PROYECTOS | | | | | | | |
| SOPORTE SECCIONADOR SEMIPANTOGRAFO PLAYA 60KV | | | | | | | |
| PROYECTADO V. Machin | DIBUJADO P.Vignolo | CONTROLADO V. Machin | APROBADO C. Seoane | FECHA 10/2017 | ESCALA S/E | PLANO G-427 | CAD |