


L3

PAVIMENTO NUEVO SIMIL/
AL EXISTENTE 12m2

## Referencias

- Panel LED 60x60cm de 41W/4100lum/4000K
- Panel LED 1200x60cm de 41W/4100lum/4000K
- Plafón LED 18W/4000k
- Plafón LED de 6W/4000K
- Luminaria doble para baño de 41W/4100lum/3000K
- Reflector LED de 10W/4000K
- Aplique de pared 4W/3000K
- Regleta LED 60cm 7W/4000K
- Tablero General
- Tablero B
- Rack de DATOS
- Tomacorriente monofásico con corte bipolar
- Tomacorriente monofásico
- Caja de datos de 4 módulos
- AA — Aire acondicionado
- Caño tipo Daisa
- Caño PVC

## Comentarios

.Se hará aparente la instalación solamente en los tramos correspondientes a techo y en el exterior de la casa

.Siempre que se pase de instalación embutida a aparente se hará mediante caja de derivación por medio

.La alimentación del tablero general se hará directamente del medidor colocado por UTE, la ubicación del mismo se da en plano

.La canalización desde el medidor al TG la deberá ejecutar la empresa, contemplando el camino mas corto hacia el mismo

.El tablero general se reacondicionara a nuevo, cumpliendo con la normativa vigenete de UTE

.El tablero TB en sala de oficinas será nuevo, deberá ser de 26 módulos como mínimo en PVC respetando normativa vigente de UTE, el mismo irá a una altura de 1,5m desde nivel de piso terminado

.Los aires acondicionados irán directo a tablero

.El número de cajas estanco a colocar deberá ser tomado como mínimo

.La potencia a contratar para el recinto será de 23,6 KW en trifásico 230V

INGENIERIACIVIL&ARQUITECTURA
Planificación y Ejecución de Obras Civiles

UTE

TEMA: **Inst. Eléctrica de planta**
DEPTO.: DURAZNO
LOCALIDAD: DURAZNO

PLANO N° : PEL-6364
SUSTITUYE A: PLANO N° :

CONTIENE: **Ubicación de luminarias y lógica de encendido**

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y OBRAS CIVILES

| | |
|---|---|
| DIBUJÓ | A.T. FEDERICO MASSAFERRO |
| COLABORÓ | |
| PROYECTISTA | A.T. FEDERICO MASSAFERRO |
| JEFE DEPARTAMENTO | ING. ALVARO VIGNOLO |
| SUB-GERENTE | ING. ALVARO VIGNOLO |

ARCHIVO: Inst.Eléctrica Casa San Borjas
CARPETA: TRA-DURAZNO-CASA SAN BORJAS-Yxxxx-Eléctrica de planta San Borjas-PNxxxx-2019-G7

| V° B° | FECHA: | ESCALAS: | |
|---|---|---|---|
| | agosto 2019 | 1:50 | A3 |