

CAPITULO I

Objeto:

Se trata del suministro de dos motobombas sumergibles para el desagote de pozos de toma en la Central Hidroeléctrica Rincón de Baygorria.

Descripción de ítems y cantidades

Las ofertas comprenderán el suministro de los siguientes elementos:

- **ITEM 1:** Bomba sumergible con carcasa de aluminio o acero inoxidable, que cumpla con lo siguiente:

- Punto de funcionamiento: - $Q = 900 \text{ l/min}$
 - $H = 27 \text{ m}$
 - $(NPSH)_{req} \leq 6 \text{ m}$

Admitiéndose un desvío de $\pm 5 \%$

La bomba y sus conexiones deben ser totalmente estancas.

El fluido de trabajo será agua de río aproximadamente a 20°C con un contenido de arena de hasta 10 g/m^3 de agua.

NOTAS:

- Junto con el equipo se deberá suministrar el manual de mantenimiento y operación correspondiente.
- El no suministro de toda la información técnica solicitada, o el que a juicio de UTE se considere incompleta o de baja calidad, significará que no están dadas las condiciones para la recepción del suministro.
- El proveedor será responsable por el total del suministro.

CAPITULO II – CONDICIONES GENERALES

Forma de cotizar

Sólo se aceptarán cotizaciones en condiciones plaza, precios firmes, no admitiéndose ajuste paramétrico. La cotización deberá realizarse de acuerdo a la planilla indicada en el ANEXO del presente pliego.

Junto con la oferta se deberán presentar las curvas de altura – caudal – potencia – NPSH, y las especificaciones técnicas del equipo.

Antecedentes del oferente

Se requiere que los oferentes hayan realizado satisfactoriamente, por lo menos un suministro en los últimos 3 años de tipo similar al ítem requerido. Se deberá incluir en

la oferta alguno de dichos suministros, indicando las firmas a las cuales se le realizaron los mismos, tipo de producto, cantidades, y fechas de realización.

Todas las comunicaciones oficiales serán canalizadas por Gerencia de Sector Compras y Contratos, tanto las preguntas como las respuestas.

Requisitos a presentar con la oferta

El oferente deberá proporcionar información acerca de sus antecedentes comerciales y de proveedor estatal. Se debe incluir la antigüedad de la razón social.

Deberá adjuntar además, las especificaciones técnicas y toda la documentación mencionada en el Cap. III "Especificaciones Técnicas" del presente pliego.

Condiciones que determinarán el rechazo de la oferta

- Si el oferente no presenta la documentación solicitada, para hacer un juicio formado de la oferta.

Condiciones de entrega

El plazo máximo de entrega es de 90 días hábiles a partir del día siguiente a recibir la orden de compra.

La entrega de los suministros será en días hábiles en la Represa Rincón de Baygorria situada en Ruta 4 km 270, Departamento de Durazno. Días hábiles en horario matutino (7 a 12 hrs).

UTE no se responsabiliza por los costos relacionados con la entrega de los suministros en situ (flete, carga, traslados, personal, etc.), siendo todos ellos responsabilidad exclusiva del contratista.

Multas

Se establece que las multas que se aplicarán al contratista en caso de no cumplimiento de la entrega en las fechas propuestas comprometidas será del 1% sobre el precio del suministro por cada 10 días calendario de atraso hasta un máximo del 15% del monto total del suministro.

Se considerará al contratista incurso en mora por el solo vencimiento de las fechas límites aceptadas, sin necesidad de interpelación judicial, ni privada o intimación de protesta por daños y perjuicios.

Comparación de ofertas

La comparación se realizará por ítem.

Cuando exista alguna diferencia entre la cantidad escrita en números y en letras, valdrá la escrita en letras.

Adjudicación

En caso de realizarse la adjudicación, la misma se efectuará por ítem en forma total. UTE podrá adjudicar total o parcial de acuerdo a las condiciones más convenientes para la Administración.

Aceptación técnica

Se realizará la misma en acuerdo a las condiciones establecidas en el presente pliego.

Recepción

Se efectuará la recepción de los suministros, una vez realizada la aceptación técnica. Junto con la recepción el adjudicatario entregará un certificado de cumplimiento de las especificaciones establecidas en el presente pliego, debidamente firmado.

Se deja establecido que si se verifica que la totalidad o parte del suministro realizado presenta cualquier tipo de desperfecto o no coincide con lo adjudicado, la Administración comunicará el hecho al contratista quién deberá regularizar la situación.

En caso de que el contratista no cumpla total o parcialmente con el contrato, la Administración podrá rescindir unilateralmente el mismo, debiendo notificar al contratista de la rescisión. No obstante la misma se producirá de pleno derecho por incumplimiento que hayan generado responsabilidad civil o cualquier otra circunstancia que haya motivado su exclusión del registro de proveedores, particular o general del Estado, sin perjuicio de las multas correspondientes.

CAPITULO III – CONDICIONES TECNICAS

Especificaciones Técnicas

- ITEM 1: Bomba de agotamiento sumergible con carcasa de aluminio o acero inoxidable.


- Punto de funcionamiento: - $Q = 900 \text{ l/min}$
 - $H = 27 \text{ m}$
 - $(NPSH)_{req} \leq 6 \text{ m}$

Admitiéndose un desvío de $\pm 5 \%$

- Aislamiento clase F
- Protección IP68
- Servicio continuo
- Motor de inducción de jaula de ardilla
- Alimentación trifásica 400V / 50Hz

- Protección térmica incorporada. Debe incluir un contactor de motor y un relé de bloqueo.
- Salida (impulsión) en 4"
- 40m de cable con doble aislamiento, apto para trabajos de inmersión. La interfase con la bomba debe ser totalmente estanca, bajo goma, nitrilo o neopreno.
- Doble sello mecánico
- Eje de acero inoxidable AISI 304 como parte integral del rotor
- Impulsor de acero inoxidable AISI 304.
- Dimensiones del equipo: diámetro total hasta 6", y longitud total (bomba+motor) de aproximadamente 1,5m.

Las siguientes imágenes son a modo de ejemplo:



Origen de los productos

Se deberá indicar fabricante y país de origen de los suministros.

Garantía

El contratista garantizará que el suministro esté en total conformidad con las especificaciones del contrato de tal forma de asegurar condiciones de operación satisfactoria.

Además, en la oferta se indicará la garantía respectiva de los suministros, la cual no podrá ser inferior a 12 (doce) meses.



Anexo 1 – Tabla de precios

1	2	3	4	5	6	7	8
ITEM	DESCRIPCIÓN DE ACUERDO A PLIEGO	MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL (4X5)	IVA	PRECIO TOTAL CON IVA INCLUIDO
1	Suministro de bomba sumergible de acuerdo a lo descrito en el ITEM 1	Un.	2				
TOTALES							