



PLIEGO DE CONDICIONES

Regional Técnica Atlántida

Licitación Abreviada

Nº 21382

CABLES SUBTERRANEOS

para reformas en Sala de Dosificación

Usina Laguna del Cisne

Fecha de Apertura: 18/09/2020

Hora: 12:00

1 - OBJETIVO

Reformas en Sala de Dosificación de la Usina Laguna del Cisne

2 - Especificaciones de Cable – Laguna del Cisne

2.1 -Cable para Potencia: Cable SUBTERRANEO multipolar de cobre clase 5 flexible con aislación de XLPE y cubierta de PVC/ST2

No se aceptarán alternativas de cable armado

Características:

- **Sección nominal: 1 x 95 mm²**
- **Cantidad: 1200 metros**
- Designación: Cu – XLPE, apto para subterráneo y cubierta en PVC/ST2
- Clase: 5 Flexible (F) y semirrígido (SR)
- Aplicación: Instalación fija subterránea, a la intemperie
- Con blindaje electromagnético
- Conforme a la norma 60332-1 (Extinción de llama)
- Tensión nominal: 0.6/1kV
- Metal: Cobre electrolítico recocido
- Aislación: XLPE (polietileno reticulado)
- Cubierta: PVC tipo ST2
- Norma de fabricación y ensayos: UNIT IEC 60502-1:2009 y UNIT-NM 280
- Suministro: Bobinas con el marcado del metraje en forma secuencial.

2.2 - Cable para tierra: Cable SUBTERRANEO multipolar de cobre clase 5 flexible y de XLPE y cubierta de PVC/ST2

No se aceptarán alternativas de cable armado

Características:

- **Sección nominal: 1 x 50 mm²**
- **Cantidad: 300 metros**
- Designación: Cu – XLPE, apto para subterráneo y cubierta en PVC/ST2
- Clase: 5 Flexible (F) y semirrígido (SR)
- Aplicación: Instalación fija subterránea, a la intemperie
- Con blindaje electromagnético
- Conforme a la norma 60332-1 (Extinción de llama)
- Tensión nominal: 0.6/1kV
- Metal: Cobre electrolítico recocido
- Aislación: XLPE (polietileno reticulado)
- Cubierta: PVC tipo ST2
- Norma de fabricación y ensayos: UNIT IEC 60502-1:2009 y UNIT-NM 280
- Suministro: Bobinas con el marcado del metraje en forma secuencial.

3 - COTIZACION

- **3.1** Esta cotización se entregará en sobre cerrado, indicando en su exterior el número y fecha de apertura.
- **3.2** Se aceptarán ofertas vía fax 437 24152 o al e-mail enunez@ose.com.uy
- **3.3** El oferente que no presente en tiempo no le será recibido su oferta
- **3.4** La propuesta deberá ser presentada en original – Toda oferta debe venir **firmada**, el no cumplimiento de este requisito dará lugar a la no consideración de la misma
- **3.5** La validez de la oferta será **mínimo** de 60 días.
- **3.6** La apertura de precios se realizará el día **18/09/2020 a la hora 12:00**, en la Oficina Técnica de OSE Atlántida.

- Los precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna.
- Todos los tributos que legalmente corresponden se consideraran incluidos en el precio cotizado.
- En caso de no poder cotizar se agradece comunicarlo indicando el motivo de la no cotización vía fax o los correos indicados anteriormente.

4 - Condiciones de pago

- 4.1 Factura de crédito 60 días

5 - Consultas

- Ing. Gustavo Hardy ghardy@ose.com.uy
- Sra. Estela Núñez enunez@ose.com.uy

6 - Plazo de entrega

Se deberá indicar el plazo de entrega, el que **no podrá exceder los 45 días calendarios.**

Los plazos se computarán a partir del día siguiente de la notificación de la Orden de Compra.

7 – Comparación de Ofertas y Adjudicación

Para la comparación de las ofertas se tendrá en cuenta el precio cotizado, **el plazo de entrega**, el cumplimiento de los requerimientos técnicos. y los antecedentes de las distintas marcas ofrecidas.

8- Multas

El incumplimiento en los plazos generará una multa de 0,3 % por cada día hábil excedido del plazo establecido.

IMPORTANTE

Incluir en la cotización:
Rut de la Empresa
Condiciones de Pago 60 días mínimo
Plazo de mantenimiento de la Oferta
Impuestos desglosados
La cotización debe venir Firmada

Para comunicarse:

Tel. 437 24446 Ing. Gustavo Hardy
ghardy@ose.com.uy

Sra. Estela Núñez
enunez@ose.com.uy