



FUERZA AEREA URUGUAYA
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO.
DIVISION LICITACIONES.

FECHA	16 de junio de 2023
REFERENCIA	Compra Directa Ampliada
N°	2346/2023

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. REMITE: División Licitaciones | TELEFAX: 22 27 50 22 |
| 2. E-Mail: divisionlicitaciones@fau.mil.uy | |
| 3. Dirección: Av. Pedro de Mendoza No. 5553 | HORARIO: 08.00 a 14.00 |

TEXTO:

Referente al llamado a Compra Directa Ampliada N° 2346/2023 cuyo Objeto es la "Sustitución parcial de techo del hangar de los talleres del Servicio de Transporte", luego de realizada la visita técnica el Departamento Técnico realiza las siguientes aclaraciones sobre las consultas efectuadas en la misma:

CONSULTAS Y ACLARACIONES:

- 1) Respecto al sector A se aclara que: se debe cotizar frontalín de cierre en lugar de cantonera como se indica en gráfico. (Lámina A02, Fachada frontal).
- 2) Respecto a las chapas traslúcidas ubicadas en ambos sectores, ¿se deben sustituir o se reutilizan las existentes?
R) En el sector A se deben reutilizar las existentes, y en el sector B se deberán suministrar nuevas.
- 3) ¿Cuál es la medida de las correas en ambos sectores?
R) Las correas en el sector A son de 10,5x8,5 cm, y en el sector B son de 7x7 cm.
- 4) Respecto al sector B, surge la duda del largo a cotizar por la existencia de un techo en el sector marcado, no es continuo y es más alto.
R) El largo a cotizar será de 24m aproximadamente en vez de 30,20m como se detalla en planos (se realizará hasta el muro que delimita con el techo más alto a dos aguas, se elimina ese sector de 6,20m de largo)
- 5) Asimismo, según el solape necesario, ¿no será conveniente sustituir todo el sector del techo?).
R) Se cotizarán 2 opciones:
OPCIÓN 1, sustitución según lo indicado en gráficos considerando 1 m. de solape.
OPCIÓN 2, sustitución total de las chapas (24 m de largo x .11 m de ancho).
- 6) ¿Se puede dejar un cajón de herramientas cerrada con candado a modo de obrador en algún lugar?
¿Hay que traer baño?
R) Respecto a los baños se podrá utilizar el asignado por la unidad, no siendo necesario traer uno. Respecto a las herramientas, se le asignará un lugar donde podrán dejarlas.
- 7) ¿Qué se hace con las chapas que se retiran?
R) Las chapas se dejarán en la Unidad.

EL OFICIAL DE LA DIVISIÓN LICITACIONES.
TTE.1º. (AV.)
SEBASTIAN SARASÚA.