



PLANTA SUBSUELO  
ESC 1/100

NOTA:  
Los racks ubicados en Biblioteca no serán conectados en esta instancia.  
Deberá dejarse en espera desde el punto de conexión 5 metros de cable de datos con las especificaciones dadas en la Memoria.

REFERENCIAS

	Puesto Trabajo= 2xSchuko + 1xUniversal + 1xRJ45
	Ducto Galv. Ciego 150x50, c/tabique y tapa. h=0,60m (h=a definir según el local)
	Tramo vertical de Ducto Galv. Ciego 150x50, c/tab. y tapa
	Bandeja Galv. Calada 150 x 50, c/tabique y tapa. h=a definir
	Tablero
	Rack

REFERENCIAS

	Instalaciones Nuevas
	Instalaciones Existentes

En todas las instalaciones de eléctrica y datos existentes deberá relevarse el estado de conservación actual.  
Las instalaciones que se encuentren obsoletas deberán retirarse.  
En las bandejas y/o ductos que no posean tabiques separadores, tapas y otros elementos deberán instalarse para lograr el correcto funcionamiento del sistema.

	<b>UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA</b>	
	<b>FHCE - MEDIOS TÉCNICOS</b>	
SERVICIO	FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN	LÁMINA
UBICACIÓN	CALLE URUGUAY 1695	<b>D01</b>
OBRA	CANALIZACIÓN Y CABLEADO DE DATOS	
DESCRIPCIÓN		ESCALA 1/100
		FECHA 7/2023