

PLANTA NIVEL 1
ENTREPISO SOBRE PB
ESC 1/100


REFERENCIAS

	Puesto Trabajo = 2xSchuko + 1xUniversal + 1xRJ45
	Ducto Galv. Ciego 150x50, c/tabique y tapa. h=0,60m (h=a definir según el local)
	Tramo vertical de Ducto Galv. Ciego 150x50, c/tab. y tapa
	Bandeja Galv. Calada 150 x 50, c/tabique y tapa. h=a definir
	Tablero
	Rack

REFERENCIAS

	Instalaciones Nuevas
	Instalaciones Existentes

En todas las instalaciones de eléctrica y datos existentes deberá relevarse el estado de conservación actual.
Las instalaciones que se encuentren obsoletas deberán retirarse.
En las bandejas y/o ductos que no posean tabiques separadores, tapas y otros elementos deberán instalarse para lograr el correcto funcionamiento del sistema.



UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

FHCE - MEDIOS TÉCNICOS

SERVICIO FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN	LÁMINA
UBICACIÓN CALLE URUGUAY 1695	D03
OBRA CANALIZACIÓN Y CABLEADO DE DATOS	
DESCRIPCIÓN	ESCALA 1/100
	FECHA 7/2023