

Montevideo, 1 de Noviembre de 2023.

Por la presente solicito que se realice una nueva aclaración referida a la licitación informática de red 4/23

En lo que respecta al gráfico D02 menciona rack nuevo sustituye al existente, las características del mismo son:

Se suministrará un rack para Bedelías con las siguientes especificaciones:

- Debe cumplir el estándar EIA-310
- 12U
- 60 cm de ancho
- 80 cm de profundidad
- Normalizado 19 pulgadas
- Estructura de chapa de acero
- Puerta delantera metálica micro perforada con cerradura
- Puerta trasera metálica micro perforada
- Tapas laterales desmontables
- Toma de descarga a tierra
- Kits de tornillos para montaje frontal de equipos
- Forzadores para ventilación (2 mínimos)
- Capacidad de soportar 400 kg de carga estática
- Pies de nivelación y ruedas giratorias
- Un PDU con 6 tomas norma IEC 320 C13

Rocío Blandi