

## PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

### Datos del Proveedor

ACREEDOR PARA PETICION GENERICA  
Palacio de la Luz  
Montevideo  
11800  
UY

Nro de Fax 1  
Nro Proveedor 201318

### Datos de la Peticion / Oferta

Núm. pet-oferta/Fecha  
Y102759 / 23.04.2025  
Persona de contacto/Tel.  
Vitalina Merlo/155 INT21647  
Nuestro nº fax  
(598) 2204 0167

Nro de Licitacion  
**Y102759**

Montevideo, 22 de mayo de 2025.

### CIRCULAR N° 4

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: **LICITACIÓN ABREVIADA Y102759**

GRUPO: **111**

OBJETO: **ACONDICIONAMIENTO OFICINA SAN JOSÉ DE CARRASCO.**

Se comunica que la Gerencia de Sector Compras ha dispuesto:

**A) ANTE CONSULTA EFECTUADA POR UN POSIBLE OFERENTE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:**

**CONSULTA 1:** En la Circular No. 2 se menciona lo siguiente:

• "Se modifica el punto III.2.3.1 Instalación eléctrica y datos de la Sección III del Pliego de Condiciones." Sin embargo, en el pliego el punto 2.3.1 corresponde a la instalación de abastecimiento. En esa aclaración se indica que no es necesario presentar anteproyecto en la oferta.

• Luego se señala: "Se modifica el punto III.2.8.4 Instalación eléctrica y datos de la Sección III del Pliego de Condiciones", donde efectivamente el punto 2.8.4 corresponde a la instalación eléctrica, y también se indica que no se requiere anteproyecto en la oferta.

No obstante, en la Circular No. 3 se indica: "La entrada del abastecimiento será parte del proyecto a presentar por parte de los oferentes a partir de la nueva canalización."

Por este motivo, nos surge la duda: ¿se debe o no presentar el anteproyecto de la instalación sanitaria en la oferta?

**RESPUESTA 1:** Se rectifica lo dispuesto por Circular N° 3, respuesta  
Pagina 1 de 2

## PETICION DE OFERTA - LICITACIONES

4, en cuanto a que, los proyectos serán presentados únicamente por los adjudicatarios en coordinación con la DO. No serán exigidos al momento de presentar las ofertas.

**CONSULTA 2:** Respecto a las torretas de 20x20x17 que debemos suministrar. ¿se deben incluir las torretas completas con tomas y puestos RJ45 o solo hay que suministrar la base?

**RESPUESTA 2:** Se deben suministrar y colocar torretas completas.

Saluda atentamente,