Enmienda I

En relación a la Licitación Abreviada N.º 13/2026 para el Mantenimiento y service de grupos electrógenos, se realizan las presentes enmiendas del Pliego Particular de Bases y Condiciones:

1) DONDE DICE:

"B) Visita obligatoria previa según cronograma de visita (VER ANEXO IV CRONOGRAMA DE VISITAS): Es imprescindible la visita a las Unidades donde se solicita servicio. **Según el cronograma de visitas,** los proveedores asistirán a cada Unidad en la fecha y hora establecidas con la finalidad de inspeccionar los equipos, constatar su estado. El día de la visita se deberá solicitar la **CONSTANCIA DE VISITA** correspondiente la cual deberá tener firma del funcionario que actúe como guía, la misma deberá ser cargada en los **archivos adjuntos.**

Quedan eximidas de realizar las visitas:

- La empresa Grecor S.A. que actualmente realiza el servicio de mantenimiento y tiene expreso conocimiento del estado de los equipos

- Las empresas que hayan concurrido a las Unidades en referencia de la Licitación Abreviada Nº08/2026 que fue declarada sin efecto (Carricart Ruiz Domingo, Diesel Motors Company SRL; Maquinaria Pesada SAS y Urugeneradores SAS). Las constancias solo serán válidas en los Establecimeintos a los que concurrieron, para ello deberán adjuntar la constancia de dicha Licitación que fue emitida por las Unidades entre las fechas 06/05/2026 al 29/05/2026 **En los casos en los que se concurrió solo a algunas unidades y no a la totalidad, es obligatorio asistir a las dependencias restantes que no han visitado ya que para cotizar deberán adjuntar las constancias de visita de la totalidad de los establecimientos penitenciarios**"

DEBE DECIR:

“B) Visita obligatoria previa según cronograma de visita (VER ANEXO IV CRONOGRAMA DE VISITAS): Es imprescindible la visita a las Unidades donde se solicita servicio. **Según el cronograma de visitas,** los proveedores asistirán a cada Unidad en la fecha y hora establecidas con la finalidad de inspeccionar los equipos, constatar su estado. El día de la visita se deberá solicitar la **CONSTANCIA DE VISITA** correspondiente la cual deberá tener firma del funcionario que actúe como guía, la misma deberá ser cargada en los **archivos adjuntos.**

Quedan eximidas de realizar las visitas:

- La empresa Grecor S.A. que actualmente realiza el servicio de mantenimiento y tiene expreso conocimiento del estado de los equipos

- Las empresas que hayan concurrido a las Unidades en referencia de la Licitación Abreviada Nº08/2026 que fue declarada sin efecto (Carricart Ruiz Domingo, Diesel Motors Company SRL; Maquinaria Pesada SAS, Urugeneradores SAS, Broptop SRL y Servicios Electromecánicos SA). Las constancias solo serán válidas en los Establecimientos a los que concurrieron, para ello deberán adjuntar la constancia de dicha Licitación que fue emitida por las Unidades entre las fechas 06/05/2026 al 29/05/2026 **En los casos en los que se concurrió solo a algunas unidades y no a la totalidad, es obligatorio asistir a las dependencias restantes que no han visitado ya que para cotizar deberán adjuntar las constancias de visita de la totalidad de los establecimientos penitenciarios**.”

2) DONDE DICE:

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

TAREA A REALIZAR	INTERVALOS			
	Cada mes	Cada 6 meses o 250 horas	Cada 12 meses o 500 horas	Cada 24 meses o 1000 horas

Comprobar nivel de aceite y rellenar de ser necesario	**X**			
Comprobar nivel de liquido refrigerante y rellenar de ser necesario	**X**			
Comprobar nivel de combustible	**X**			
Verificar que no hay fugas de aceite, combustible o liquido refrigerante	**X**			
Limpieza general	**X**			
Limpieza del filtro de aire	**X**			
Comprobar el funcionamiento del cargador de batería y reemplazarlo de ser necesario	**X**			
A la batería: Medir el voltaje, comprobar electrolito y agregar agua destilada si es necesario	**X**			
Ajustar correas de ser necesario	**X**			
Revisión del sistema de inyección	**X**			
Monitoreo de la bomba de combustible	**X**			
Revisión del bombin de combustible y reemplazar de ser necesario	**X**			
Revisión de las mangueras y mangones de combustible	**X**			
Revisión y limpieza de partes eléctricas y contactos	**X**			
Chequeo de funcionamiento de bujías	**X**			
Revisión del funcionamiento del regulador de voltaje y reemplazarlo de ser necesario	**X**			
Chequeo visual, de funcionamiento y limpieza del governor	**X**			
Puesta en funcionamiento (prueba de carga)	**X**			
Medición de tensiones (voltaje, frecuencia, aislamiento, amperaje, carga , etc)	**X**			
Detección y prevención de posibles fallas	**X**			
Registro de la visita en ficha técnica	**X**			
Revisión del tanque de combustible		**X**		
cambio de filtro de combustible		**X**		

Cambio de filtro de aceite			**X**	
Cambio de aceite			**X**	
Cambio de filtro de aire			**X**	
Limpiar el radiador y cambio completo de liquido refrigerante			**X**	
Limpiar inyectores			**X**	
Revisar y ajustar la luz de las válvulas			**X**	
Cambio de bujías			**X**	
limpiar tanque de combustible			**X**	
cambio de batería				**X**
cambio de correas				**X**
Cambio de mangueras y mangones de combustible				**X**

DEBE DECIR:

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

TAREA A REALIZAR	INTERVALOS			
	Cada mes	Cada 6 meses o 250 horas	Cada 12 meses o 500 horas	Cada 24 meses o 1000 horas
Comprobar nivel de aceite y rellenar de ser necesario	**X**			
Comprobar nivel de liquido refrigerante y rellenar de ser necesario	**X**			
Comprobar nivel de combustible	**X**			
Verificar que no hay fugas de aceite, combustible o liquido refrigerante	**X**			
Limpieza general	**X**			
Limpieza del filtro de aire	**X**			
Comprobar el funcionamiento del cargador de batería y reemplazarlo de ser necesario	**X**			
A la batería: Medir el voltaje, comprobar electrolito y agregar agua	**X**			

destilada si es necesario				
Ajustar correas de ser necesario	X			
Revisión del sistema de inyección	X			
Monitoreo de la bomba de combustible	X			
Revisión del bombin de combustible y reemplazar de ser necesario	X			
Revisión de las mangueras y mangones de combustible	X			
Revisión y limpieza de partes eléctricas y contactos	X			
Chequeo de funcionamiento de bujías	X			
Revisión del funcionamiento del regulador de voltaje y reemplazarlo de ser necesario	X			
Chequeo visual, de funcionamiento y limpieza del governor	X			
Puesta en funcionamiento (prueba de carga)	X			
Medición de tensiones (voltaje, frecuencia, aislamiento, amperaje, carga , etc)	X			
Detección y prevención de posibles fallas	X			
Registro de la visita en ficha técnica	X			
Limpieza del tanque de combustible		X		
cambio de filtro de combustible		X		
Cambio de filtro de aceite			X	
Cambio de aceite			X	
Cambio de filtro de aire			X	
Limpiar el radiador y cambio completo de liquido refrigerante			X	
Limpiar inyectores			X	
Revisar y ajustar la luz de las válvulas			X	
Cambio de bujías			X	
limpiar tanque de combustible			X	
cambio de batería				X

cambio de correas				**X**
Cambio de mangueras y mangones de combustible				**X**