

SOLICITUD DE COTIZACION (SDC)

SDC N° 1/2019 “Adquisición e instalación de dos contenedores (modulo oficina) para Ciudad del Plata, Departamento de San José”

ACLARACION N° 1

Pregunta N° 1: Estamos elaborando su presupuesto y quisiera consultar si es posible enviar cotización sin la construcción de bases de hormigón y conexiones en el lugar.

Respuesta N° 1: No, es condición excluyente incluir en la cotización la construcción de las bases de hormigón que permitan su posicionamiento. Vale aclarar que en la Sección 2 del documento se establecen las especificaciones técnicas mínimas requeridas, en la cual se incluyen las conexiones a cotizar.

Montevideo, 11 de julio de 2019.