



1 Plano de desague
1:100

SIMBOLOGÍA	ABREVIACIONES	REFERENCIAS
	CÁMARA DE INSPECCIÓN (CI)	PRIMARIAS
	PILETA DE PATIO TAPADA (PPT)	SECUNDARIAS
	BOCA DE DESAGÜE TAPADA (BDT)	PLUVIALES
	BOCA DE DESAGÜE ABIERTA (BDA)	VENTILACIONES
	CISTERNA	AGUA FRÍA
	INODORO	AGUA CALIENTE
	LAVABO	
	CAJA SIFONADA ABIERTA	
	PVC.	POLICLORURO DE VINILO
	FF.	HIERRO FUNDIDO
	FG.	HIERRO GALVANIZADO
	PPCR.	POLIPROPILENO
	EP.	EMBUDO PLUVIAL
	EP.	EMBUDO PLUVIAL
	D.L.	DESAGÜE LIBRE
	A.GAS.	ACERO SIN COSTURA
	DH	CON RECUBRIMIENTO EPOXI
	CI	DUCHA HIGIÉNICA
		CISTERNA

NOTAS DE SANITARIA

- Antes de cualquier trabajo o fabricación se debe leer atentamente la Memoria de Acondicionamiento Sanitario y las Especificaciones Técnicas
- Las tuberías de desagues y ventilaciones serán de PVC UNIT 206 y UNIT 647, espesor de pared 3,2 mm
- Todas las tuberías horizontales de desague en las que no se indiquen pendientes, se instalarán con la pendiente máxima compatible con el nivel disponible.
- Salvo indicación contraria, las bocas de desague serán del tipo especificado en la Ordenanza de Montevideo.
- Los Inodoros se conectarán a la cañería de descarga de PVC mediante un aro de goma sintética, especificado expresamente por el fabricante y adecuado al caño de PVC y al tipo de artefacto a usar que hermetizará la conexión.

<p>ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA</p>		<p>CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL</p> <p>DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA</p>	
<p>COMISIÓN DECENTRALIZADA CANELONES COSTA</p>		<p>LOCALIDAD: SANTA LUCÍA DEL ESTE</p> <p>DEPARTAMENTO: CANELONES (COSTA)</p>	
<p>OPERA: Escuela 200</p> <p>Santa Lucía del Este</p>	<p>FECHA: 20.08.2019</p> <p>ESCALA: 1:100</p>	<p>LÁMINA Nro: L 003</p>	
<p>PLANO DE: Instalación sanitaria</p>		<p>PLANO Nro: IS1</p>	
<p>ARQUITECTO: _____</p> <p>AYTE. de ARQUITO: _____</p> <p>TÉCNICO: _____</p>	<p>FIRMA: _____</p> <p>FIRMA: _____</p>	<p>Planta Instalación Sanitaria</p>	
<p>ARQ. ALEJANDRO RIVAS</p>	<p>FIRMA: _____</p>	<p>Planta Instalación Sanitaria</p>	