



Jefatura Técnica Artigas

Compra Directa Descentralizada n° 10060887

CIRCULAR DE ACLARACIÓN I

OBJETO: “Compra de materiales eléctricos para confección de 10 tableros para el Departamento de Artigas”.

A continuación se presenta consultas recibidas y sus respectivas respuestas hasta la fecha

Consulta N°1 con relación a la compra directa del asunto, solicitamos ampliación de datos de los siguientes items:

12 - Rele de tensión multifunción - Indicar modelo y si es posible cotizar opción en otra marca 10 - Analizador de red eléctrica - Ampliar datos o indicar modelo y marca de referencia

Respuesta N°1: Funciones: sobretensión- subtension - asimetría de fases - falta de fases - Regulación en porcentaje de valores de tensión y tiempo de apertura- Solicitamos COEL, pero se puede cotizar otra marca.
Pantalla LED - 3 FASES 230 Voltios

Consulta N°2: Necesitamos tener datos

Interruptores térmicos, diferenciales y contactores, indicar si es posible cotizar de procedencia Asiática

Respuesta n° 2: INTERRUPTORES AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS:

Interruptores automáticos de caja moldeada

Categoría de empleo según Norma EN 60947-2.

Aptitud al seccionamiento, Poder de corte IEC 947-2.

Interruptores de fijación sobre riel DIN, Norma EN 50022.

(Riel DIN de 35 mm).

INTERRUPTORES DE PROTECCION DIFERENCIAL:



Jefatura Técnica Artigas

Sólo Diferencial, según Normas EN 61008-1. CONTACTORES:

CONTACTORES:

CONTACTORES TRIPOLARES: bobinas en CA.

CONTACTORES TERAPOLARES bobinas en CA.

CONTACTORES TRIPOLARES PARA LA MANIOBRA DE CAPACITORES bobinas en CA.

Elección según IEC

Elección según UL

Los contactores serán elegidos tal y como se define en las categorías de utilización y durabilidad eléctrica AC-1 y AC-3, especificada en las normas:

IEC 947-4-1, IEC 158-1, VDE 0660 y NFC 63110.

Artigas, 20 de noviembre de 2019.