

ACLARACIONES LLAMADO 20005532. Respuestas a 11 consultas de Proveedores.

1. Confirmar si el pedido ****pliego_i464728**** sigue vigente, con fecha de apertura el ****13 de mayo de 2025 a las 15:00 horas****, y si las ofertas pueden enviarse por correo electrónico.

Si, sigue vigente

2. Especificar si los ****24 variadores 220 VOLT con entrada monofásica y salida trifásica**** pueden incluir un display únicamente con caracteres numéricos y cartilla de programación, considerando que no requieren programación compleja.

Si es aceptable.

3. Consultar si es aceptable que los variadores mencionados tengan solo ****3 entradas digitales**** y si la comunicación ****Modbus**** es un requisito excluyente.

Si, es aceptable que los variadores mencionados tengan solo entradas digitales. LA comunicación Modbus no será un requisito excluyente.

4. Preguntar si es obligatorio ser representante de la marca ofrecida o si basta con incluir personal técnico calificado con certificados de técnico instalador dentro de la oferta.

Es requisito ser representante de la marca.

5. Aclarar si es posible presentar ofertas con ****diferentes marcas**** dentro de la misma propuesta.

Si es aceptable.

6. Confirmar si es necesario realizar un ****curso de entrenamiento en programación y mantenimiento**** durante la entrega de los equipos.

Si OSE lo requiere se deberá realizar curso de entrenamiento en programación y mantenimiento

7. Preguntar si se pueden ofrecer diferentes modelos de unidades para cada potencia solicitada, permitiendo a la administración seleccionar la opción más adecuada según criterios técnicos y económicos.

Cumpliendo los criterios indicados en el pliego se pueden ofrecer distintos modelos.

8. Solicitar que se especifique si la cotización debe presentarse de forma ****individual por unidad**** o como una oferta ****global**** por todo el suministro.

Se debe presentar individual por unidad ya que no necesariamente se adjudicará la totalidad de la compra a un único proveedor. El oferente podrá ofrecer los descuentos que entienda convenientes en caso que se le adjudique la totalidad de la oferta.

9. En caso de no contar con unidades para alguna potencia específica, consultar si es posible ofrecer unidades de ****mayor potencia**** como alternativa.

No, se deberá cotizar de la potencia solicitada.

10. Preguntar si se pueden incluir como opcionales kits de mantenimiento preventivo, accesorios de montaje, software, cables de programación, displays ampliados o teclados de programación rápida.

No está previsto en esta compra la adjudicación los elementos adicionales mencionados.

11. Solicitar que se indique el ****plazo máximo de entrega**** de las unidades tras la adjudicación de la compra.

El plazo máximo de entrega deberá ser inferior a 120 días.