



Dirección Nacional de Sanidad  
de las Fuerzas Armadas

**DIRECCIÓN NACIONAL DE SANIDAD DE LAS FF.AA.**  
**DIVISIÓN ADQUISICIONES**  
**SECTOR D.A.I.H.FF.AA. / INFORMÁTICA**

**Montevideo, 11 JUN. 2024**

**INVITACIÓN**

La División Adquisiciones tiene el agrado de invitarlos a participar del procedimiento que a continuación se detalla:

<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>FECHA APERTURA</b>	<b>HORA</b>
<b>COMPRA DIRECTA AMPLIADA N° 361/24 “EXTRACTORES DE AIRE ELÉCTRICOS”</b>	<b>28 JUN. 2024</b>	<b>10:00</b>

Los oferentes deberán estar inscriptos en el (RUPE) Registro Único de Proveedores del Estado.

**1. PRESENTACIÓN**

**1.1 Deberá cotizarse obligatoriamente en línea:**

**[www.comprasestatales.gub.uy](http://www.comprasestatales.gub.uy)**

**1.2 No serán tenidas en cuenta ofertas que sean presentadas por otros medios.**

**1.3 El ítem ofertado deberá ser cargado en línea incluyendo opcionales y alternativas**

**El proveedor para su cotización deberá tener en cuenta el Anexo I del Pliego Particular de Condiciones y Anexo III “Especificaciones Técnicas”.**

**1.4. El oferente ingresará en línea lo que a continuación se detalla:**

- Campo "Cantidad ofertada".

-Campo "Precio Unitario" sin impuesto.

En caso de que se cargue un único precio sin establecer a qué modalidad corresponde, se interpretará que el mismo es el solicitado.

-Campo "Impuestos".

-Campo "Medida de la variante" y Campo "Detalle de la variante"

-Campo "Variación"

Este campo corresponde cuando quiere cotizar más de una opción para el mismo ítem. En caso de cotizarse varias opciones, deberá repetirse el procedimiento tantas veces como opciones haya, y en el campo "Variación" indicar a que opción corresponde. "Opción 1", "Opción 2", etc.

En caso de existir bonificaciones o descuentos, el monto de los mismos y el total al que ascendería la oferta con la aplicación de dicho descuento o bonificación deberá ser cargado siguiendo el procedimiento establecido en el párrafo anterior.

-Campo "Régimen de Preferencia"

Según corresponda:

- MIPYMES.
- Preferencia a la Industria Nacional.

En caso de manifestar acogerse a los regímenes de preferencia y no cargarlo en línea, estos no serán aplicados.

-Campo "Observación": ingresar Plazo de Entrega.

**EL OFERENTE SUBIRÁ UN ARCHIVO ADJUNTO COMPLETANDO EL FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE QUE SE ADJUNTA COMO ANEXO II.**

**PODRÁ COMPLETAR SU OFERTA SUBIENDO UN ARCHIVO, INCLUYENDO LAS RESTANTES CONDICIONES GENERALES SOLICITADAS EN LA INVITACIÓN, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA ACLARACIÓN QUE DESEE FORMULAR.**

**SOLO SE ACEPTARÁN CATÁLOGOS ONLINE DEL ÍTEM 1 SUBÍTEMS 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 Y 1.5 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA 10.1 Y EN EL ANEXO I, NOTA 2 DE LA PRESENTE INVITACIÓN. NO SERÁN TENIDAS EN CUENTA LAS OFERTAS QUE NO CUMPLAN CON LO INDICADO PRECEDENTEMENTE.**

**1.5** En caso de existir contradicción entre lo cargado en los campos en línea y lo subido como archivo adjunto, se tomará como válido lo establecido en los campos en línea.

**1.6.** Para el ítem 1, que se divide en subítems, es decir que se solicita determinada cantidad con ciertas características y otras cantidades con características diferentes, se deberá cargar un subítem acorde a lo solicitado precedentemente y repetir la totalidad del procedimiento para cargar el/los subítem/s restante/s, indicando en el campo “Variación” Subítem 1, Subítem 2, Subítem 3, Subítem 4 y Subítem 5 según corresponda.

## **2. FORMA DE COTIZACIÓN:**

**2.1** Las ofertas serán exclusivamente en **Moneda Nacional** en la modalidad de pago que se detalla:

**2.2 Por el solo hecho de presentarse al llamado la forma de pago será de 30 días de finalización del mes de conformada la factura, no siendo necesario que el oferente aclare la misma.**

**2.3** No serán consideradas ofertas que propongan una forma de pago distinta, siempre que el plazo establecido en la oferta resulte ser inferior al indicado precedentemente en la cláusula 2.2.

### **3. PRECIOS:**

**3.1** Precio unitario de cada ítem.

**3.2** Porcentaje de impuesto.

### **4. MANTENIMIENTO DE OFERTA:**

**4.1** Deberá ser como mínimo de **90 días hábiles**.

**4.2** Si el proveedor **no establece** el Mantenimiento de Oferta, se interpretará que se ajusta a lo solicitado.

**4.3** Vencido el plazo de mantenimiento de oferta, sin que haya sido adjudicado el llamado, los oferentes quedan igualmente obligados al mantenimiento de las ofertas, salvo que hubieran comunicado por escrito su voluntad de retirar la misma, lo que deberá comunicarse antes del vencimiento del plazo original.

### **5. AJUSTES DE PRECIOS:**

**5.1** Durante la vigencia del contrato, se considerará que los precios se mantienen firmes cualquiera sean las variaciones de los costos que se produzcan.

**5.2** No se aceptarán ofertas que planteen ajustes paramétricos de precios.

**5.3** No se aceptarán recargos por retrasos en los pagos.

### **6. PLAZO DE ENTREGA:**

**6.1** El Plazo de Entrega deberá ser cierto, no podrá estar sujeto a stock y **no deberá ser superior a 180 días hábiles** a partir de la liberación de la orden de compra.

**6.2** Si el proveedor **no carga** el Plazo de Entrega de la mercadería, **se interpretará que la misma es de 180 días hábiles** desde la liberación de la orden de compra.

## **7. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR COMO ARCHIVO ADJUNTO:**

**7.1 Formulario de Identificación del Oferente que se adjunta en el Anexo II, firmado por persona acreditada en RUPE con poderes para contratar;** en caso que quien firme el mismo deba actuar en forma conjunta con otra persona, deberá también firmarlo ésta.

## **8. PLAZO DE EJECUCIÓN:**

**8.1** El plazo de ejecución de la presente compra será hasta 12 (doce) meses a partir de la notificación de su adjudicación.

## **9. ADJUDICACIÓN:**

**9.1** La Administración podrá dividir por razones fundadas la adjudicación entre varios proponentes.

**9.2** la Administración se reserva el derecho de no adjudicar el procedimiento.

## **10. CATÁLOGO:**

**10.1** Solo se aceptarán catálogos on line. Los mismos deberán ser adjuntados previo al acto de apertura de ofertas. De no ser presentados la oferta no será tenida en cuenta.

**11. MORA:** Las partes pactan la mora automática.

## **12. MULTA:**

**12.1** Perfeccionando el contrato, el adjudicatario queda obligado a cumplir estrictamente los extremos exigidos en las bases del llamado.

**12.2** El incumplimiento de las bases del llamado, motivará la aplicación de las siguientes sanciones:

a) Para incumplimientos derivados de que lo entregado no reúna las condiciones de las muestras o especificaciones técnicas tenidas en cuenta para la adjudicación, o la falta de entrega dentro de los plazos contenidos, el adjudicatario será penado con una multa equivalente a un porcentaje no inferior al 10% del monto

incumplido o global de la contratación, a criterio de la Administración o de acuerdo al grado de incumplimiento y del perjuicio sufrido.

**b)** Las multas impuestas deberán ser abonadas en la Sección Tesorería de la División Financiero Contable sita en Av. 8 de Octubre 3050, dentro del plazo de los 10 días hábiles a partir de la notificación de la Resolución respectiva.

**c)** Vencido el término estipulado sin haberse cumplido con el pago de la multa, el cobro podrá hacerse efectivo sobre los créditos de cualquier naturaleza registrados en el Organismo, a favor del adjudicatario, sin perjuicio de proseguir por la vía que corresponda el saldo no cubierto.

**d)** Las multas que se impongan por incumplimiento serán sin perjuicio de las comunicaciones a efectuarse para proceder a la suspensión o eliminación del adjudicatario del Registro Único de Proveedores del Estado, y de las sanciones que pudiera aplicar la Administración.

**e)** No corresponderá multa cuando el incumplimiento de las obligaciones por parte del adjudicatario se deba a causas de caso fortuito o de fuerza mayor, fehacientemente comprobadas a juicio de la Administración.

### **13. NORMATIVA APLICABLE:**

**13.1** El presente procedimiento de compra se enmarca, en lo aplicable, en lo dispuesto por las normas que rigen las Compras Estatales, aquellas concordantes y modificativas vigentes a la fecha de la apertura y que tenga relación con el objeto del llamado.

**Saluda a Usted atentamente,  
El Jefe de la División Adquisiciones  
Coronel (R.)**

**Gustavo H. Cuadro**

**GHC/dr**

**ANEXO I - CDA 361/24**

**"EXTRACTORES DE AIRES ELÉCTRICOS"**

ÍTEM	CÓDIGO ARCE	DESCRIPCIÓN ARCE	VARIANTE ARCE	CANTIDAD HASTA	UNIDAD	OBSERVACIONES Y/O ESP. TÉCNICAS
1	2550	EXTRACTOR DE AIRE	GENÉRICA	29	UNIDAD	<b><u>SUBÍTEM 1.1:</u></b> 5 unidades <b><u>VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</u></b>
						<b><u>SUBÍTEM 1.2:</u></b> 5 unidades <b><u>VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</u></b>
						<b><u>SUBÍTEM 1.3:</u></b> 5 unidades <b><u>VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</u></b>
						<b><u>SUBÍTEM 1.4:</u></b> 2 unidades <b><u>VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</u></b>
						<b><u>SUBÍTEM 1.5:</u></b> 12 unidades <b><u>VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</u></b>

**NOTA 1:** SE DEBERÁ CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL "ANEXO I" columna "OBSERVACIONES Y/O ESP. TÉCNICAS" Y ANEXO III "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS".

**NOTA 2:** SE DEBERÁ ENTREGAR CATÁLOGO ONLINE DEL ÍTEM 1 SUBITEMS 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 Y 1.5

**CONSULTAS TÉCNICAS:** En D.A.I.H. - Mant. Edificio - Ing. Carola Quintas. De lunes a viernes en el horario de 08:00 a 12:00. Tel: 2487 6666 Int. 2854. E-mail: cquintas@dnsffaa.gub.uy

**ATENCIÓN AL PÚBLICO Y CONSULTAS ADMINISTRATIVAS:** División Adquisiciones. Sector D.A.I.H.FF.AA. - Av. 8 de Octubre 3050. De lunes a viernes en el horario: 08:30 a 14:30 hs. Tel. 2487 6666 int. 2513. Correo: adqdaihfaa@dnsffaa.gub.uy

**LA PRESENTE COMPRA INCLUYE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LAS CUALES ESTAN DISPONIBLES EN SITIO WEB:  
[www.comprasestatales.gub.uy](http://www.comprasestatales.gub.uy)**

## **ANEXO II “FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE”**

El/Los que suscriben.....(nombre de quien firme y tenga poderes suficientes para representar a la empresa oferente acreditados en RUPE) en representación de .....(nombre de la Empresa oferente) declara/n bajo juramento que la oferta ingresada en línea a través del sitio web [www.comprasestatales.gub.uy](http://www.comprasestatales.gub.uy) vincula a la empresa en todos sus términos y que acepta sin condiciones las disposiciones del llamado **CDA N° 361/24 “EXTRACTORES DE AIRE ELÉCTRICOS”**, así como las restantes normas que rigen la compra.

A su vez, la empresa oferente declara contar con capacidad para contratar con el Estado, no encontrándose en ninguna situación que expresamente le impida dicha contratación, conforme lo preceptuado por el artículo 46 del T.O.C.A.F. y restantes normas concordantes y complementarias.

FIRMA/S: .....

ACLARACIÓN: .....

C.I.: .....

# **ANEXO III - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**CONDICIONES PARA LA PROVISIÓN DE:**

## **“EXTRACTORES DE AIRE ELECTRICOS”**

**EN EL HOSPITAL CENTRAL DE LAS FUERZAS  
ARMADAS**

**DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA  
HOSPITALARIA DE LAS FUERZAS ARMADAS  
(D.A.I.H.FF.AA.)**

**D.N.S.FF.AA.-M.D.N.  
MAYO 2024**



D.A.I.H.FF.AA

DIRECCIÓN NACIONAL DE SANIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS  
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA E INGENIERIA HOSPITALARIA DE LAS FF.AA.

## ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICION DE EXTRACTORES ELECTRICOS

### ITEM 1.-


#### Subitem 1.1

Se trata de ventiladores helicoidales extraplanos.

Deberán tener compuertas anti retorno incorporadas, luz piloto de funcionamiento, motor 220 – 230 V – 50 Hz y protector térmico incorporado.

El nivel de presión sonora no podrá superar los 50 dB.

Caudal de descarga libre de 180 a 200 m<sup>3</sup>/h.



#### Subitem 1.2

Se trata de ventiladores helicoidales extraplanos.

Deberán tener compuertas anti retorno incorporadas, luz piloto de funcionamiento, motor 220 – 230 V – 50 Hz. y protector térmico incorporado.


El nivel de presión sonora no podrá superar los 50 dB.

Caudal de descarga libre de 250 a 300 m<sup>3</sup>/h.




D.A.I.H.FF.AA

DIRECCIÓN NACIONAL DE SANIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS  
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA E INGENIERIA HOSPITALARIA DE LAS FF.AA.



**Subitem 1.3**

Se trata de ventiladores helicoidales de bajo nivel sonoro, para instalar en baños de salas de internación.  
Deberán tener compuertas anti retorno incorporadas, luz piloto de funcionamiento, motor 220 – 230 V – 50 Hz.  
Estanqueidad mínima de IP45, con protector térmico para trabajar a temperaturas de hasta 40 °C.  
El nivel de presión sonora no podrá superar los 40 dB.  
Deberán venir con los accesorios para instalar en cristal y un caudal de descarga libre de 90 a 110 m3/h.  
La dimensión máxima del conducto será de 100 mms .





D.A.I.H.FF.AA

**DIRECCIÓN NACIONAL DE SANIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS  
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA E INGENIERIA HOSPITALARIA DE LAS FF.AA.**


**Subitem 1.4**

Se trata de un ventilador heliocentrifugo IN LINE, de bajo perfil, para conducto, con carcasa de polipropileno.

Tendrá cuerpo activo desmontable, para la facilidad de colocación y motor regulable 230 V – 50 Hz, de 2 velocidades.

El diámetro del conducto será de 150 mms a 160 mms

El caudal de descarga libre deberá estar entre 400 y 600 m<sup>3</sup>/h.



**Subitem 1.5**

Se trata de un ventilador axial mural helicoidal, de fijación a muro, monofásico 220 V , 6 polos, con estanqueidad IP65.

Tendrá 750 rpm, potencia 110 W, nivel sonoro menor a 60 dB, con hélice de aluminio.

Se deberá proveer con protección, con defensa en la descarga.

Temperatura de trabajo máxima 70 grados centígrados.

El diámetro del conducto será de 400 mms a 420 mms

El caudal de descarga libre deberá estar entre 3200 y 3500 m<sup>3</sup>/h.

